

2019년 국가안전대진단 점검결과 공개

구분	시설분류	시설명	위 치	점검일	주요 점검결과
공공	하수도	신천하수처리장 (음식물포함)	대구광역시 북구	2019-03-07	바닥배수로 전도위험 등
공공	하천	신천하수처리장 방류수문	대구광역시 북구	2019-03-07	이상없음
공공	하수도	서부하수처리장 (위생포함)	대구광역시 달서구	2019-02-21	유입펌프동 앞 도로 침하 등
공공	하수도	달서천하수처리장 (위생포함)	대구광역시 서구	2019-04-04	침사지 공단계 수문 연결통로 안전난간대 부적절 등
공공	하수도	북부하수처리장	대구광역시 서구	2019-02-28	배수로 전도위험 등
공공	하천	북부하수처리장 바이패스 수문	대구광역시 서구	2019-02-28	이상없음
공공	하수도	지산하수처리장	대구광역시 수성구	2019-03-21	침사인양기 상부 발끝막이판 미설치 등
공공	하수도	안심하수처리장	대구광역시 동구	2019-03-21	핸드그라인더 안전커바 미설치 등
공공	하수도	현풍하수처리장	대구광역시 달성군	2019-03-14	바닥배수로 전도위험 등
공공	공공폐기물 매립장	성서사업소	대구광역시 달서구	2019-03-28	크레인(A) 행거 케이블 노후 등